Yearly Benchmark Parameter for Jamshedpur Town

Sl. No.	Particulars	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	Energy input in MU	477.20	530.20	544.18	239.49	574.23	320.80	321.64
2	Energy metered in MU	237.88	264.31	302.91	338.18	357.02	154.70	177.25
3	Energy Billed	248.64	275.59	320.08	357.30	375.61	171.89	177.25
4	Revenue Billed in Crores	97.85	108.72	130.61	138.51	157.19	52.67	42.56
5	Revenue Realised in Crores	88.39	98.19	115.50	131.41	137.39	40.71	43.11
6	Energy Realised in MU	224.60	248.90	283.05	339.00	338.30	132.86	179.55
7	Avg. cost of supply (ACS)	4.82	4.82	4.82	4.82	6.88	6.88	7.32
8	ARR (Rs./ Unit)	1.85	1.85	2.12	2.05	2.39	1.27	1.39
9	No. of 11 kV feeders	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	23.00	26.00
10	No. of feeder trippings	61320.00	64605.00	67525.00	21.67	26085.00	16353.00	16145.00
11	Tripping duration in Hours	59130.00	59495.00	62050.00	2064.00	422.35	5077.12	4036.25
12	DT failure rate (%)	10.10	10.30	10.20	10.10	5.23	7.99	2.85
13	AT &C Losses (%)	52.93	53.06	47.99	46.99	42.83	58.59	56.78
14	Total Man power strength	243.00	238.00	233.00	228.00	221.00	177.00	119.00
15	Consumer complaints (Nos.)	29200.00	31025.00	27375.00	12840.00	20100.00	17986.00	16060.00
16	Complaint disposal time (Hr.)	0.45	0.55	0.54	0.40	0.56	0.45	0.35
17	HT/LT Ratio	1:1.2	1:1.2	1:1.2	1:1.2	1:1.2	1:1.05	1:1.017
18	Avg. load factor on DTR	0.25	0.25	0.25	0.25	0.56	0.52	0.53
19	Avg. power factor	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85