Yearly Benchmark Parameter for Latehar Town

Sl. No.	Particulars	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	Energy input in MU	3.19	3.61	4.01	4.29	3.26	3.21	
2	Energy metered in MU	0.48	0.53	0.59	0.64	0.43	0.42	
3	Energy Billed	1.49	1.66	1.85	2.00	1.84	2.13	
4	Revenue Billed in Crores	0.44	0.50	0.55	0.58	0.64	1.16	
5	Revenue Realised in Crores	0.23	0.26	0.30	0.43	0.34	0.93	
6	Energy Realised in MU	0.78	0.88	1.02	1.48	0.99	1.70	
7	Avg. cost of supply (ACS)	4.82	4.82	4.82	4.82	6.88	6.88	
8	ARR (Rs./ Unit)	0.72	0.73	0.76	1.00	1.04	2.89	
9	No. of 11 kV feeders	1	1	1	1	1	1	
10	No. of feeder trippings	1340	1460	1320	1021	1191	1213	
11	Tripping duration in Hours	882.00	973.00	919.00	944.00	3056.00	4130.60	
12	DT failure rate (%)	15	15	9.52	18.39	12	0	
13	AT &C Losses (%)	75.58	75.66	74.54	65.45	69.79	46.9	
14	Total Man power strength	20	20	18	16	16	14	
15	Consumer complaints (Nos.)	1185	1170	1080	720	776	709	
16	Complaint disposal time (Hr.)	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	
17	HT/LT Ratio	1:1.22	1:2.13	1:2.17	1:1.22	1:1.2	1:1.2	
18	Avg. load factor on DTR	0.29	0.24	0.26	0.28	0.28	0.30	
19	Avg. power factor	0.86	0.86	0.86	0.86	0.90	0.90	